

ANEXO 4

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

CIRC	QD-AR2 (2º Pavto)	SITUAÇÃO	NOVO (BTUs)	TOMADA ELÉTRICA	PONTO DRENO	LINHA FRIG Metro linear
1	Centro de Monit e Filmagem (CMF)	NOVO	9000	1	1	5
2	Gabinete Pastor Fabrício	SUBSTITUIR	12000	1	1	10
3	Sala Arquivo Municipal	NOVO	12000	1	1	6
4	Sala de informatica	NOVO	9000	1	1	10
6	Gabinete Ver. Carol Canabrava	NOVO	9000	1	1	15
TOTAL	QD-AR2 (2º Pavto)		51000	5	5	46

CIRC	QD-AR3 (3º Pavto)	SITUAÇÃO	NOVO (BTUs)	TOMADA ELÉTRICA	PONTO DRENO	LINHA FRIG Metro linear
1	Sala Secretaria	NOVO	9000	1	1	5
2	Sala protocolo	SUBSTITUIR	9000	1	1	5
3	Gabinete Ver. Dalton andrade	NOVO	9000	1	1	10
4	Gabinete Ver Gonzaga	NOVO	9000	1	1	12
5	Gabinete Ver. Marli de Luquinha	NOVO	9000	1	1	12
6	Gabinete Ver. Ismael soares	NOVO	9000	1	1	5
7	Sala Gestão Financeira	NOVO	18000	1	1	6
8	Gabinete Pastor Alcides	NOVO	9000	1	1	5
TOTAL	QD-AR3 (3º Pavto)		81000	8	8	60

CIRC	QD-AR4 (4º Pavto)	SITUAÇÃO	NOVO (BTUs)	TOMADA ELÉTRICA	PONTO DRENO	LINHA FRIG Metro linear
1	Gabinete Ver. Caramelo	NOVO	9000	1	1	5
2	Gabinte Ver. Padre Delcio	NOVO	9000	1	1	12
3	Gabinete Ver. Milton Martins	NOVO	9000	1	1	5
4	Gabinete Ver. Marcelo Cooperselta	NOVO	9000	1	1	5
5	Gabinete Ver. Marcio Paulino	NOVO	9000	1	1	5
6	Gabinete Ver. Renato Gomes	NOVO	9000	1	1	5
7	Gabinete Ver. Dr Euro	NOVO	9000	1	1	5
8	Gabinete Ver. Gilberto Doceiro	NOVO	9000	1	1	5
9	Gabinete Ver. Milton Saraiva	NOVO	9000	1	1	5
10	Gabinete Ver. João Evangelista	NOVO	9000	1	1	5
TOTAL	QD-AR4 (4º Pavto)		90000	10	10	57

ANEXO 4

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

CIRC	QD-AR5 (5º Pavto)	SITUAÇÃO	NOVO (BTUs)	TOMADA ELÉTRICA	PONTO DRENO	LINHA FRIG Metro linear
1	Sala da Presidencia	NOVO	18000	1	1	5
2	Sala de Cerimonial (Apoio)	NOVO	9000	1	1	12
3	Sala de Transmissão	NOVO	30000	1	1	5
4	sala de Transmissão	NOVO	30000	1	1	5
5	Rádio Câmara	NOVO	9000	1	1	10
6	Rádio Câmara	NOVO	9000	1	1	5
TOTAL	QD-AR5 (5º Pavto)		105000	6	6	42

QD-TOTAL (2º, 3º, 4º e 5º Pavtos) GERAL	TOMADA ELÉTRICA	PONTO DRENO	LINHA FRIG Metro linear
QD-AR2 (2º Pavto)	5	5	46
QD-AR3 (3º Pavto)	8	8	60
QD-AR4 (4º Pavto)	10	10	57
QD-AR5 (5º Pavto)	6	6	42
TOTAL (2º, 3º, 4º e 5º Pavtos)	29	29	205

QUANTIDADE ESTIMADA DE LINHA FRIGOGÊNEA POR APARELHO DE AR CONDICIONADO	LINHA FRIG Metro linear
Ar Condicionado 9.000 BTUS	168
Ar Condicionado 12.000 BTUS	16
Ar Condicionado 18.000 BTUS	11
Ar Condicionado 30.000 BTUS	10
TOTAL LINHA FRIGOGÊNEA	205